

Sertifikaadi nr: ET-0222-18

Sertifikaadi omaniku nimi ja aadress: Haapsalu Uksetehase AS, Masti tn. 8, Uuemõisa alevik, 90401 Haapsalu linn, Lääne maakond, EESTI

Tootja nimi ja aadress: Haapsalu Uksetehase AS, Masti tn. 8, Uuemõisa alevik, 90401 Haapsalu linn, Lääne maakond, EESTI

Toote nimetus: Tule- ja helikindel puituks EI15

Kuupäev: 17.09.2018

1. Toote põhiomadused ja toimivus

Klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501-2:2016: **EI₁₅**

Põhiomadus	Toimivus								
Tulepüsivus	E15	E20	E30	E45	E60	E90	E120	E180	E240
	EI ₁₅	EI ₂₀	EI ₃₀	EI ₄₅	EI ₆₀	EI ₉₀	EI ₁₂₀	EI ₁₈₀	EI ₂₄₀
	EI ₂₁₅	EI ₂₂₀	EI ₂₃₀	EI ₂₄₅	EI ₂₆₀	EI ₂₉₀	EI ₂₁₂₀	EI ₂₁₈₀	EI ₂₂₄₀
	-	EW20	EW30	-	EW60	-	-	-	-
Suitsupidavus	S _a				S ₂₀₀				
Isolesugumisvõime	C0	C1	C2	C3	C4	C5			

2. Toote spetsifikatsioon ja kasutusulatus

Detail	max L, mm	max K, mm	max S, m ²
Klaasinguga ukseleht	1025	2135	2,18
Ilma klaasinguta ukseleht	1178	2455	2,62
Ukse lehe paksus	39,5 mm		
Lengi profiil	(42/30 x 92) mm		

Ukselehtede arvu ja avanemisviisi ei tohi muuta.

Puitlengide (koos valtsiga) ristlõike mõõtmeid ja/või tihedust ei tohi vähendada, kuid võib suurendada.

Klaas / tahveldus	max L, mm	max K, mm	max S, m ²
Pyrodur 30-203, paksus 11 mm	345	1875	0,64

Ust võib valmistada klaasinguga või ilma klaasinguta.

Ukselehe vertikaalserva ja klaasingu väikseim lubatud vahekaugus on 130 mm.

Ukselehe horisontaalserva ja klaasingu väikseim lubatud vahekaugus on 130 mm.

Ukselehe ja lengi tihendid	
Paisuv tihend (4,0 x 10) mm	1 riba ukselehe all ning vertikaallengi ja ülalengi soones
Termoplastne polümeertihend (5 x 12) mm	vertikaallengi ja ülalengi soones

Sulused	
Lukk	ASSA 565; Abloy 4190
Vasturaud	ASSA 2860-5; Abloy 4691
Hinged /3 tk ukselehel/	MV 110-KS; Abloy NTR110-30TSS
Kaabliüleviik	EA 281
Magnetkontakt	EA501

Luku kõrgus ukselehe alaservast 1016 ± 200 mm.

Hingede arvu võib suurendada, vähendamine lubatud vaid tingimusel, et hingede tsentrite vaheline kaugus ei ole suurem kui 820 mm.

Ülemise hinge kaugus 100 mm – 255 mm ukselehe ülaservast.

Alumise hinge kaugus 100 mm – 246 mm ukselehe alaservast.

3. Üldine kasutusulatus

Ukselehte ning lengi võib katta värviga.

Soojusisolatsiooni ja/või suitsupidavuse kriteeriumidele vastava uksekomplekti ukselehe või lengi pinnale (kuid mitte servadele) võib lisada 1,5mm paksuse dekoratiivse laminaadi või spooni kihi.

Ust võib paigaldada nii laskuva lävega Schall-Ex Duo L-15 kui puitlävega.

Ust võib paigaldada nii jäika kui mittejäika tarindisse.

