

Sertifikaadi nr: ET-0230-18

Sertifikaadi omaniku nimi ja aadress: Haapsalu Uksetehase AS, Masti tn. 8, Uuemõisa alevik, 90401 Haapsalu linn, Lääne maakond, EESTI

Tootja nimi ja aadress: Haapsalu Uksetehase AS, Masti tn. 8, Uuemõisa alevik, 90401 Haapsalu linn, Lääne maakond, EESTI

Toote nimetus: Puidust kahepoolne helikindel tuletõkkeuks EI₁30

Kuupäev: 05.11.2018

1. Toote põhiomadused ja toimivus

Klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501-2:2016: **EI₁30 – C0**

Põhiomadus	Toimivus								
Tulepüsivus	E15	E20	E30	E45	E60	E90	E120	E180	E240
	EI ₁ 15	EI ₁ 20	EI ₁ 30	EI ₁ 45	EI ₁ 60	EI ₁ 90	EI ₁ 120	EI ₁ 180	EI ₁ 240
	EI ₂ 15	EI ₂ 20	EI ₂ 30	EI ₂ 45	EI ₂ 60	EI ₂ 90	EI ₂ 120	EI ₂ 180	EI ₂ 240
	-	EW20	EW30	-	EW60	-	-	-	-
Suitsupidavus	S _a				S ₂₀₀				
Isolesugumisvõime	C0	C1	C2	C3	C4	C5			

2. Toote spetsifikatsioon ja kasutusulatus

Detail	max L, mm	max K, mm	max S, m ²
Aktiivne leht	1071	2150	2,30
Passiivne leht	1084	2150	2,33
Ukse lehe paksus	62 mm		
Lengi profiil	42 / 30 mm x 92 mm		
Läve profiil	25 / 15 mm x 92 mm		

Tulepüsivuse kasutusulatus
Ukselehtede avanemisviisi ei tohi muuta.
Ukselehe või -lehtede paksust ei tohi vähendada, kuid võib suurendada. Mitme ukselehega uksekomplektide korral tuleb igat ukselehte suurendada ühepalju.
Puitlengide (koos valtsiga) ristlõike mõõtmeid ja/või tihedust ei tohi vähendada, kuid võib suurendada.
Lisaks puitläävele võib paigaldada ka allalaskuva läve Schall-Ex Duo L-15 WS.

Ukselehe ja lengi tihendid	
Paisuv tihend (10 x 4,0) mm	2 üla- ja vertikaallengidel; 1 ukselehtedel alaservas ja lehtede vahel.
Silikoontihend (18 x10) mm	1 riba ukselehtedel ülal, all ja hingede poolsel serval; 2 riba passiivse lehe luku poolsel serval.



Sulused	
Lukk + vasturaud	Abloy 4290 + Abloy 4690; Abloy 4190 + Abloy 4690; ASSA 565 +ASSA 2865-1
Hinged /3 tk ukselehel/	Pandoor Zn; TE 340 3D FR
Automaatriiv koos vastusega	Olda 31 HZ-C
Liugvars-koordinaator	Dorma G-SR
Sulgur	Dorma TS 93 B EN 2-5
Kaabliüleviik	EA 281
Magnetkontakt	EA501
Uksesilm	SWLAF RF30
Mehhaaniline uksekell	Abloy 64A L

Tulepüsivuse kasutusulatus

Luku kõrgus ukselehe alaservast 1020 ± 200 mm.

Hingede arvu võib suurendada, vähendamine lubatud vaid tingimusel, et hingede tsentrite vaheline kaugus ei ole suurem kui 820 mm.

Äärmiste hingede kaugus 100 mm – 250 mm ukselehe servast.

Kui isesulgumine ei ole nõutav, võib sulguri jätta paigaldamata.

3. Üldine kasutusulatus

Tulepüsivuse kasutusulatus

Ukselehte ning lengi võib katta värviga.

Soojusisolatsiooni kriteeriumidele vastava uksekomplekti ukselehe pinnale (kuid mitte servadele) võib lisada kuni 2 mm paksuse dekoratiivse laminaadi või spooni kihi.

Ukselehe servadele võib lisada kuni 0,8 mm paksuse dekoratiivse laminaadi või spooni kihi tingimusel, et ukselehe mõõtmed ei ületa lubatud maksimaalseid mõõtmeid.

Uksekomplekti võib paigaldada nii jäika kui ka mittejäika tarindisse.

